

**Заключительный АКТ**  
**испытания тонкослойного теплоизолятора Temp-Coat®**

ЯО, Тутаевский район, п. Константиновский

«04» июля 2014 г.

От **ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»:**

Гл. энергетик  
Хасанов С.И.  
и-к уст-ки АБТ Маленников В.В.

От **ООО «Проммонтаж»:**

Генеральный директор  
Гаврилов Д.В.

**Исследуемый продукт:**

Тонкослойный теплоизолятор Temp-coat ®, производства компании Temp-coat Brand Products, LLC, США.

**Место проведения испытаний:**

АБТ

**Используемые приборы:**

Электронный толщиномер – QuaNix 1500.

Контактный термометр – Elcometer 319

Контактный термометр – \_\_\_\_\_

**Проведение испытания:**

Специалистами ООО «Проммонтаж» выполнены работы по нанесению теплоизолятора на веткообменник Т-8/4 2014 г.

**Замеры температур:**

Толщина нанесенного теплоизоляционного покрытия –

4 мм

Общая толщина

\_\_\_\_\_ мм

Температура окружающего воздуха

~19,038°C

Температура теплоносителя

~19,0

Температура на неизолированной поверхности

Температура на поверхности теплоизоляции (термометр Elcometer 319)


43°C

Температура на поверхности теплоизоляции (термометр \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**Выводы:** Предъявленное и нанесенное тонкослойное теплоизоляционное покрытие Tempcoat ® соответствует/не соответствует заявленным теплотехническим свойствам и может быть рекомендовано для применения на объектах ЯКРЗ им. Менделеева

От ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»:

  
В. Лав

От ООО «Проммонтаж»:

